



WIENIE I BELKI STROPOWE  
STROPU PIWNICY  
skala 1:20


WIENIEC STROPOWY POZ. WP.1  
wyk. 11,70 + 4,68 mb. 1:20




WIENIEC STROPOWY POZ. WP.2  
wyk. 6,13 + 1,55 mb. 1:20




WIENIEC STROPOWY POZ. WP.3  
wyk. 4,00 mb. 1:20




BELKOWIENIEC POZ. BWP.4 wyk. 1 szt.




B.4 - B.4 skala 1 : 20




BELKOWIENIEC POZ. BWP.5 wyk. 1 szt.




B.5 - B.5 skala 1 : 20



BELKOWIENIEC POZ. BWP.6 wyk. 2 szt.




B.6 - B.6 skala 1 : 20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZYCJA	NR elementu	średnica		długość ciącia (cm)	ilość szt. w 1 elem. (szt.)	ilość element. (szt.)	długość ogólna (ø / m)		
		ø	#				ø 6	# 8	# 12
		A-0	A-IIIIN						
WIENIEC POZ. WP.1	1		12	1170 465	4	1			65,4
	2	6		89	55	1	55,9		
WIENIEC POZ. WP.2	3		12	610 150	4	1			30,4
	4	6		67	25	1	16,8		
WIENIEC POZ. WP.3	5		12	500	4	1			20,0
	6	6		39	13	1	5,1		
BEL.WIEN. POZ. BWP.4	7		12	640	7	1			44,8
	8	6		106	35	1	37,1		
BEL.WIEN. POZ. BWP.5	7		12	640	6	1			38,4
	8	6		106	29	1	30,8		
BEL.WIEN. POZ. BWP.5	9		12	618	5	2			61,8
	10	6		70	29	2	40,6		
DŁUGOŚĆ OGÓLNA						(m)	186,3		260,8
MASA 1 mb.						(kg)	0,222	0,395	0,888
MASA OGÓLNA						(# / kg)	41,4		231,6
MASA CAŁKOWITA						(kg)	273,0		

BETON C 25/30 (B 30)  
STAL A-III (RB400) - #12  
STAL A-0 (St0s-B) - ø6  
otulenie zbrojenia 2,5 [cm]

nazwa i adres jednostki projektowej  ARLEX ATELIER MAREK GIERULSKI AL. JANA PAWŁA II 25 37-450 STALOWA WOLA NIP 865-101-92-23 REGON 830100667		nazwa rysunku WIENIE I BELKI STROPOWE STROPU PIWNICY			rys. nr.: K - 8
nazwa obiektu i adres PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STALOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 i 795/214 W STALOWEJ WOLI (OBREB 3 - CENTRUM) STALOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12		inwestor POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STALOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STALOWA WOLA			skala: 1 : 20
tel.: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01		rodzaj i stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA			data: MAJ 2019
BRANŻA KONSTRUKCYJNA		projektant	mgr inż. Karolina Olszówka specjalność konstrukcyjna	PDK/0225/PWOK/17	podpis
BRANŻA KONSTRUKCYJNA		sprawdzający	mgr inż. Jerzy Bis specjalność konstrukcyjna	PDK/0133/PWOK/06	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U. NR 24 - poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994)					nr. strony