




TABLICA T1
obudowa podtynkowa, 2x18 mod, II klasa ochronności, min. IP40
przykładowe wymiary: szer. 460mm, wys. 418mm, gł. 97,5 mm



Układ pracy: TN-S

$$P_{sz}=4,7\text{kW}$$
$$I_{sz}=7,15\text{A}$$

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------------|
| nazwa i adres jednostki projektowej | | nazwa rysunku | | rys. nr : | |
|  <p>ARLEX ATELIER MAREK GIERULSKI AL. JANA PAWŁA II 25 37-450 STAŁOWA WOLA NIP 865-101-92-23 REGON 830100667</p> | | <h1 style="text-align: center;">SCHEMAT TABLICZY T1</h1> | | E - 4 | |
| | | | | skala | |
| nazwa obiektu i adres | | PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 I 795/214 W STAŁOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STAŁOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12 | | ----- | |
| inwestor | | POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STAŁOWA WOLA | | data: | |
| | | | | KWIECIEŃ 2019 | |
| tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01 | | rodzaj i stadium dokumentacji: | | | |
| | | PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYKA | | | |
| | | imię i nazwisko projektanta | | nr. uprawnień | |
| | | podpis | | | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | | projektant | mgr inż. Adrian Małek specjalność elektryczna | PDK/0144/POOE/17 | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | | sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Prezgot specjalność elektryczna | SWK/0132/PBE/17 | |
| NINIEJSZE OPRAWOWANIE CHRONI USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994) | | | | | |
| | | | | | nr. strony |